

Certificat de conformitate

Comercializat de C-Tec
Stephens Way, Goose Green, Wigan, Lancashire, WN3 6PH

este autorizat să utilizeze marca LPCB în asociere cu produsele enumerate în acest
certificat și anexă

C-TEC Seria XFP Centrala analog adresabila
XFP501/H, XFP501K/H, XFP501/X, XFP501K/X, XFP502/H, XFP502K/H
XFP502/X, XFP502K/X, XFP501E/H, XFP501K/H, XFP501E/X & XFP501EK/X
(consultă anexa atașată pentru detalii)

Care au respectat următoarele cerințe
EN 54-2: 1997 + A1:2006 + A2:2007 Detectori de incendiu și sistemul de detecție
incendiu

EN 54-4: 1997+A1:2002 Detectori de incendiu și sistemul de detecție incendiu

Certificat nr. 176b

Data fabricării 16 Iulie 2008

Acest certificat este valid până la retragerea de către LPCB
Verificați validitatea și autenticitatea acestui certificat
Prin accesarea paginii web www.TedBookLive.com sau contactați-ne

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale
producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100
Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com
Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și
este menținut în vigoare prin verificări periodice
Verificați autenticitatea acestui certificat, vizitați site-ul web sau contactați-ne

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

LPCB Ref.

XFP502/H 2 bucle, 32 zone analog adresabile control echipamente folosind protocol Hochiki, carcasă metalică

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Swich alimentare
SPF0501202 XFP Hochiki 2 bucle, placă de bază principală
SPF0501200 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitați

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 2 din 14

Data emitării 16 Iulie 2008

Nr. eliberare 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Verificați autenticitatea acestui certificat, vizitați site-ul web sau contactați-ne

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP502K/H 2 bucle, 32 zone analog adresabile control echipamente
folosind Protocol Hochiki, carcasă metalică + încuietoare cheie

LPCB Ref.

176b/01

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Swich alimentare
SPF0501202 XFP Hochiki 2 bucle, placă de bază principală
SPF0501199 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 3 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Verificați autenticitatea acestui certificat, vizitați site-ul web sau contactați-ne

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

LPCB Ref.

XFP502K/X 2 bucle, 32 zone analog adresabile control echipamente
folosind Protocol Apollo, carcasă metalică

176b/02

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Switch alimentare
SPF0501201 XFP 2 bucle Apollo, placă de bază principală
SPF0501200 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 4 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Verificați autenticitatea acestui certificat, vizitați site-ul web sau contactați-ne

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP502K/X 2 bucle, 32 zone analog adresabile control echipamente
folosind Protocol Apollo, carcasă metalică + încuietoare cu cheie

LPCB Ref.

176b/02

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Swich alimentare

SPF0501201 XFP Apollo 2 bucle carcasă metalică, placă de bază principală

SPF0501199 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 5 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Verificați autenticitatea acestui certificat, vizitați site-ul web sau contactați-ne

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP501/H o buclă, 32 zone analog adresabile control echipamente
folosind Protocol Hochiki, carcasă metalică

LPCB Ref.

176b/03

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Swich alimentare
SPF0501212 XFP Hochiki o buclă, placă de bază principală
SPF0501200 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2: 1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 6 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Verificați autenticitatea acestui certificat, vizitați site-ul web sau contactați-ne

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP501K/H o buclă, 32 zone analog adresabile control echipamente folosind Protocol Hochiki, carcasă metalică + încuitoare cu cheie

LPCB Ref.

176b/03

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Swich alimentare
SPF0501212 XFP Hochiki o buclă, placă de bază principală
SPF0501199 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2:1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 7 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Verificați autenticitatea acestui certificat, vizitați site-ul web sau contactați-ne

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP501/X o buclă, 32 zone analog adresabile control echipamente folosind Protocol Apollo, carcasă metalică

LPCB Ref.

176b/04

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Switch alimentare
SPF0501211 XFP Apollo o buclă, placă de bază principală
SPF0501200 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2:1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 8 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP501K/X o buclă, 32 zone analog adresabile control echipamente folosind Protocol Apollo, carcasă metalică + încuietore cu cheie

LPCB Ref.

176b/04

Încorporează următoarele unități:

SPF0706000 Mod Switch alimentare
SPF0501211 XFP Apollo o buclă, placă de bază principală
SPF0501199 Display bord "Tastatură Display"

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2:1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 9 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP501E/H o buclă, 16 zone analog adresabile control echipamente folosind Protocol Hochiki, carcasă plastic

LPCB Ref.

176b/05

Încorporează următoarele unități:

SPF0702480 Mod Swich alimentare
SPF0501102 XFP Hochiki o buclă, placă de bază principală

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2:1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 10 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

LPCB Ref.

XFP501EK/H o buclă, 16 zone analog adresabile control echipamente
folosind Protocol Hochiki, carcasă plastic + Tastatură

176b/05

Încorporează următoarele unități:

SPF0702480 Mod Swich alimentare
SPF1501102 XFP Hochiki o buclă, placă de bază principală

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2:1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
 - 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
 - 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
 - 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 11 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

XFP501E/X o buclă, 16 zone analog adresabile control echipamente folosind Protocol Apollo, carcasă plastic

LPCB Ref.

176b/06

Încorporează următoarele unități:

SPF0702480 Mod Swich alimentare

SPF0501101 XFP Apollo o buclă, placă de bază principală

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2:1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 12 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Anexă a certificatului nr. 176b

Produs

LPCB Ref.

XFP501EK/X o buclă, 16 zone analog adresabile control echipamente
folosind Protocol Apollo, carcasă plastic + Tastatură

176b/06

Încorporează următoarele unități:

SPF0702480 Mod Swich alimentare
SPF1501101 XFP Apollo o buclă, placă de bază principală

Certificat cu următoarele opțiuni cu echipamentele din EN 54-2:1997

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip A
- 7.12.2 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip B
- 7.12.3 Dependența de mai mult de un semnal de alarmă Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 13 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice

Anexă a certificatului nr. 176b

LPCB Ref. Nr.	NR. Model	Nr. model alternativ	Marcat
176b/02	XFP502/X	XFP502/X/CON	Context Plus
176b/02	XFP502K/X	XFP502K/X/CON	Context Plus
176b/04	XFP501/X	XFP501/X/CON	Context Plus
176b/04	XFP501K/X	XFP501K/X/CON	Context Plus
176b/06	XFP501E/X	XFP501E/X/CON	Context Plus
176b/06	XFP501EKX	XFP501EK/X/CON	Context Plus

Pentru detalii despre produse și mărci alternative vezi pagina 14

Acest certificate este valid LPCB

Pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea acestui certificate vizitati

Site-ul web www.RedBookLive.com sau contactați-ne

Pagina 14 din 14

Data apariției 16 Iulie 2008

Nr. apariție 01

Nume: M McCULLAGH

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

LPCB este o parte din BRE Certification Ltd., Garston, Walford WD25 9XX, tel +44 (0)1923 664100

Fax +44 (0)1923 664603 www.RedBookLive.com

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certification Ltd și este emis cu respectarea termenelor și condițiilor și este menținut în vigoare prin verificări periodice