

BRE Certificat și LPCB

Bucknalls Lane Garston, Walford, Hertfordshire, WD259XX

Telefon: 01923 664100 Fax: 0193 664603 E-mail enquiries@bre certification.co.uk Web: www.brecertification.co.uk

EC-CERTIFICAT DE CONFORMITATE 0832 – CPD - 0773

În conformitate cu Directiva 89/106/EEC a Consiliului European în Decembrie 1988 pe legile de aproximare, reglementări și acte administrative ale statelor membre referitoare la construcția produselor (Directiva Coonstrucție Produselor - CPD), modificat de Directiva 93/68/EEC a Consilului European în 22 Iulie 1993

XFP501E/H Analog adresabilă o bucla 16 zone de control si indicații echipamente (Protocol Hochiki)
pentru a folosi detectori de foc și alarmă sistem

C-TEC

Stephens Way, Goose Green, Wigan WN3 6PH
Și produse în fabrica

C-TEC

Stephens Way, Goose Green, Wigan WN3 6PH

EN 54 – 4; 1997 + A1:2002 – Detectori de incendiu și sistem de alarmă la incendiu – Part 4:

Alimentare echipamente

EN 54 – 2: 1997 + A1:2006: + A2:2007 – Detectori de incendiu și sistem de alarma la incendiu – Part 2: Control echipamente

Acest certificat a fost publicat în 16.07.2008 și rămâne valabil până când produsulul continua să fie fabricat și respectă specificațiile tehnice stabilite și condițiile de fabricație sau FPC nu este modificat semnificativ și evaluările anuale necesare FPC sunt menținute.

Martin McCullagh

Pentru și în folosul Certificare Limitare BRE

Data eliberării: 16.07.2008

Număr exemplare: 1

Pagina 1 din 2

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certificări Ltd și emite termeni și condiții și se menține în vigoare prin intermediul auditului de control al producției în fabrică
Pentru a verifica autenticitatea acestui certificat vă rog vizitați site-ul web sau contactați-ne

BRE si LPCB

Bucknalls Lane, Gaston, Walford, Hertfordshire, WD25 9XX
Telefon 01923 664100 Fax: 01923 664606 E-mail: enquiries@bre certification.co.uk Web:
www.brecertification.co.uk

Anexă a Certificatului de conformitate 0832 – CPD – 0773

Detaliile și condițiile pentru a folosi XFP501E/H analog adresabilă o buclă cu 16 zone control și indicație echipamente (Protocol Hochiki) introdus pe piața de C-TEC și distribuit de C-TEC Stephens Way, Goose Green, Wigan WN3 6PH

Trebuie folosit în concordanță cu instrucțiunile de instalare

Variante:

XFP501EK/H – Analog adresabilă 1 buclă, 16 zone de control și indicare echipamente cu comutator cheie (Protocol Hochiki)

Încorporând următoarele unități:

SPF0702480	Mod Swich alimentare
SPF0501102	XFP Hochiki 1 buclă carcasă plastic, placă de bază „Tastatură”
SPF1501102	XFP Hochiki 1 buclă carcasă plastic, placă de bază „Comutator cheie”

Certificat cu urmatoare opțiuni cu echipamentele din EN 54-2

- 7.8 Ieșire dispozitive alarmă incendiu
- 7.11 Întârzieri ale acțiunii ieșirilor de alarmă incendiu
- 7.12.1 Dependentă de mai mult de un semnal de alarmă – Tip A
- 7.12.2 Dependentă de mai mult de un semnal de alarmă – Tip B
- 7.12.3 Dependentă de mai mult de un semnal de alarmă – Tip C
- 7.12 Contra alarmă
- 8.3 Defect semnal
- 9.5 Dezactivarea fiecărei adrese
- 10 Test de încercare

Observații:

Domeniu de aplicare nu include operarea prin rețea

Martin McCullagh
Pentru și în folosul Certificare Limitare BRE

Data eliberării: 16.07.2008

Număr exemplare: 1

Pagina 2 din 2

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certificari Ltd și emite termeni și condiții și se menține în vigoare prin intermediul auditului de control al producției în fabrică
Pentru a verifica autenticitatea acestui certificat vă rog vizitați site-ul web sau contactați-ne