

BRE si LPCB

Bucknalls Lane Garston, Walford, Hertfordshire, WD259XX

Telefon: 01923 664100 Fax: 0193 664603 E-mail enquiries@bre certification.co.uk Web: www.brecertification.co.uk

EC – CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0832 – CPD – 0122

În conformitate cu Directiva 89/106/EEC a Consiliului European Decembrie 1988 pe legile de aproximare, reglementări și acte administrative ale statelor membre referitoare la construcția produselor (Directiva Coconstrucție Produselor - CPD), modificat de Directiva 93/68/EEC a Consiliului European în 22 Iulie 1993, afirmă că produsul:

ACB-E Analog adresabil Clasa P detector de caldura care se folosește pentru sistemele de detecție incendiu

(Pentru condiții de utilizare a produsului consultați anexa atașată)

plasat pe piață de

Corporația Hochiki

141-1 Maehara, Ejiri, Kakuda-shi, Miyagi 981-15, Japonia

și produs în fabrica

Hochiki Corporation

141-1 Maehara, Ejiri, Kakuda-shi, Miyagi 981 – 15, Japonia

Este prezentat de către producător controlul producției în fabrică și testarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu planul de încercări prestabilite care au fost efectuate pentru caracteristicile relevante ale produsului, inspecția inițială și supravegherea continuă a controlului producției în fabrica de testare de tip inițial sub controlul organismului autorizat aprobat de BRE.

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la atestatele de conformitate și performanțe sunt descrise în Anexă ZA a standardelor

EN54 – 5: 2000 + A1: 2002 – Detector de foc și sistem de detecție incendiu – Detector de căldură

Acest certificat a apărut prima dată în 20/7/2005 și rămâne valabil până când produsul continuă să fie fabricat în condițiile stabilite respectând specificațiile tehnice armonizate de referință sau condițiile de producție sau în cazul în care FPC nu este modificat în mod semnificativ și evaluările anuale necesare FPC sunt menținute

Nigel Smithies

Pentru și în numele BRE

Data emiterii: 20/7/2005

Număr emiterie: 1

Pagini: 1 din 2

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certificări Ltd și emite termeni și condiții și se menține în vigoare prin intermediul auditului de control al producției în fabrică

Pentru a verifica autenticitatea acestui certificat vă rog vizitați site-ul web sau contactați-ne

BRE și LPCB

Bucknalls Lane Garston, Walford, Hertfordshire, WD259XX

Telefon: 01923 664100 Fax: 0193 664603 E-mail enquiries@bre certification.co.uk Web: www.brecertification.co.uk

Anexa a EC Certificat de conformitate 0932 – CDP – 0110

Detaliile și condițiile pentru utilizarea detectorului analog adresabil fotoelectric de fum ALG-E, introdus pe piață de către Hochiki Europa (UK) Ltd sunt:

Trebuie folosit în concordanță cu instrucțiunile furnizate de către instalatori și în conjuncție cu următoarele modele, accesorii, tonuri solide și setări sensibilitate:

Modelele:

YBN-R/3 model standard

Clasificare căldură:

Clasa A1R

Clasa A1S

Clasa BR

Clasa BS

Clasa CS

Clasa CR

Nigel Smithies

Pentru și în numele BRE

Data emiterii: 20/7/2005

Număr emiterie: 1

Pagini: 2 din 2

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certificări Ltd și emite termeni și condiții și se menține în vigoare prin intermediul auditului de control al producției în fabrică

Pentru a verifica autenticitatea acestui certificat vă rog vizitați site-ul web sau contactați-ne