

# BRE si LPCB

*Bucknalls Lane Garston, Walford, Hertfordshire, WD259XX*

*Telefon: 01923 664100 Fax: 0193 664603 E-mail [enquiries@bre certification.co.uk](mailto:enquiries@bre certification.co.uk) Web: [www.brecertification.co.uk](http://www.brecertification.co.uk)*

## EC – CERTIFICAT DE CONFORMITATE

### 0832 – CPD – 0110

În conformitate cu Directiva 89/106/EEC a Consiliului European Decembrie 1988 pe legile de aproximare, reglementări și acte administrative ale statelor membre referitoare la construcția produselor (Directiva Construcție Produselor - CPD), modificat de Directiva 93/68/EEC a Consiliului European în 22 Iulie 1993, afirmă că produsul:

#### **ALG-E Detector fotoelectric analog adresabil de fum care se folosește pentru sistemele de detecție incendiu**

(Pentru condiții de utilizare a produsului consultați anexa atașată)

plasat pe piață de

**Corporația Hochiki**

**141-1 Maehara, Ejiri, Kakuda-shi, Miyagi 981-15, Japonia**

și produs în fabrica

**Hochiki Corporation**

**141-1 Maehara, Ejiri, Kakuda-shi, Miyagi 981 – 15, Japonia**

Este prezentat de către producător controlul producției în fabrică și testarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu planul de încercări prestabilite care au fost efectuate pentru caracteristicile relevante ale produsului, inspecția inițială și supravegherea continuă a controlului producției în fabrica de testare de tip initial sub controlul organismului autorizat aprobat de BRE.

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la atestatele de conformitate și performanțe sunt descrise în Anexă ZA a standardelor

#### **EN54 – 7: 2000 + A1: 2002 – Detector de foc și sistem de detecție incendiu – Detector de fum**

Acest certificat a apărut prima dată în 20/7/2005 și rămâne valabil până când produsul continuă să fie fabricat în condițiile stabilite respectând specificațiile tehnice armonizate de referință sau condițiile de producție sau în cazul în care FPC nu este modificat în mod semnificativ și evaluările anuale necesare FPC sunt menținute

Nigel Smithies

Pentru și în numele BRE

Data emiterii: 20/7/2005

Număr emiterie: 1

Pagini: 1 din 2

Observație: Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certificări Ltd și emite termeni și condiții și se menține în vigoare prin intermediul auditului de control al producției în fabrică

Pentru a verifica autenticitatea acestui certificat vă rog vizitați site-ul web sau contactați-ne

## BRE și LPCB

*Bucknalls Lane Garston, Walford, Hertfordshire, WD259XX*

Telefon: 01923 664100 Fax: 0193 664603 E-mail [enquiries@bre certification.co.uk](mailto:enquiries@bre certification.co.uk) Web: [www.brecertification.co.uk](http://www.brecertification.co.uk)

### Anexa a EC Certificat de conformitate 0932 – CDP – 0110

Detaliile și condițiile pentru utilizarea detectorului analog adresabil fotoelectric de fum ALG-E, introdus pe piață de către Hochiki Europa (UK) Ltd sunt:

Trebuie folosit în concordanță cu instrucțiunile furnizate de către instalatori și în conjuncție cu următoarele modele, accesorii, tonuri solide și setări sensibilitate:

#### **Modelele:**

YBN-R/3 Model standard

YBO-R/SCI Izolator la scurt circuit

#### **Setări sensibilitate:**

Sensibilitate scăzută

Sensibilitate ridicată

#### **Variante:**

ALG-NP

Nigel Smithies

Pentru și în numele BRE

Data emiterii: 20/7/2005

Număr emiterie: 1

Pagini: 2 din 2

Acest certificat rămâne în proprietatea BRE Certificări Ltd și emite termeni și condiții și se menține în vigoare prin intermediul auditului de control al producției în fabrică

Pentru a verifica autenticitatea acestui certificat vă rog vizitați site-ul web sau contactați-ne