

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Conform produselor de construcții Regulamentul UE nr 305/2011

N ° 0832-CPD-2025

Numele produsului:

YBN-R / 3 (SCI), YBN-R / 3 (WHT) -SCI & YBN-R / 3 (HFP) -SCI

Utilizarea prevăzută:

Scurt circuit de bază izolator pentru utilizare în detectarea incendiilor și sisteme de alarmă pentru clădiri.

Scurt circuit de bază izolator pentru utilizare în detectarea incendiilor și sisteme de alarmă pentru clădiri.

Produs de :

Hochiki Europe (UK) Ltd, Grosvenor Road,

Hochiki Europe (UK) Ltd, Grosvenor Road,

Gillingham, Kent, ME8 0SA

N / A

Reprezentant autorizat:

N / A

Sistemul de evaluare:

Sistemul 1

Sistemul 1

Evaluat de:

BRE Global Limited (organismul notificat 0832) a efectuat testarea tip de produs, inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, cu supraveghere continuă, evaluarea și evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu sistemul 1 și eliberat în urma certificat de conformitate:

BRE Global Limited (organismul notificat 0832) a efectuat testarea tip de produs, inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică, cu supraveghere continuă, evaluarea și evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu sistemul 1 și eliberat în urma certificat de conformitate:

0832 - CPD - 2025

performanța declarată:

Toate cerințele inclusiv toate caracteristicile esențiale⁽¹⁾ and corresponding performances⁽²⁾ as described in the harmonised standards:

Toate cerințele inclusiv toate caracteristicile esențiale⁽¹⁾ and corresponding performances⁽²⁾ as described in the harmonised standards:

EN54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17:

Short circuit isolators

for the intended uses indicated above have been determined.

⁽¹⁾See Annex A for the Essential Characteristics details

⁽²⁾See Annex B for additional performance details

.....
Ray Turner
Compliance Manager

Iunie2013

Anexa A

Caracteristici	EN54-17:2005	Performante
Performanta in conditii de incendiu	5.2	Pass
Fiabilitatea operațională	4	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: Rezistența la temperatură	5.4, 5.5	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistentă la umiditate	5.6, 5.7	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale: rezistență la coroziune	5.8	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale; rezistență la vibrații	5.9-5.12	Trece
Durabilitatea fiabilității operaționale; stabilitate electrică	5.3, 5.13	Trece

